

Procurement procedure: EMSA/NEG/7/2025

Questions and Answers

Number	Question	Date and time	Reply	Date of publication
1	PT - A (...) tem interesse em apresentar proposta para o concurso em assunto, no entanto não efetuámos a visita. Podem por favor indicar qual a distância do Quadro de alimentação elétrica até aos carregadores? EN - (...) is interested in submitting a bid for the call for tenders in question, but we have not visited the site. Could you please indicate the distance from the power supply board to the chargers?	14/04/2025 17:10 GMT	PT - • A distância dos 2 carregadores elétricos mais afastados do quadro elétrico, estão a uma distância aproximada de 64m, ou seja, será necessário neste caso aproximadamente 128m. • A distância dos 2 carregadores elétricos que serão fixados nos pilares seguintes, estão a uma distância aproximada de 56m, ou seja, será necessário neste caso aproximadamente 112m. • A distância dos 2 carregadores elétricos que serão fixados nos pilares seguintes, estão a uma distância aproximada de 49m, ou seja, será necessário neste caso aproximadamente 98m. • A distância dos 2 carregadores elétricos que serão fixados nos pilares mais próximos do quadro elétrico, estão a uma distância aproximada de 42m, ou seja, será necessário neste caso aproximadamente 84m. Assim, o comprimento total aproximado de cabo de alimentação é de 422m. EN - • The distance of the 2 electric chargers furthest from the switchboard is approximately 64 m, i.e. approximately 128 m will be required in this case. • The distance of the 2 electric chargers to be fixed in the following pillars is at a distance of approximately 56 m, i.e. approximately 112 m will be required in this case. • The distance of the 2 electric chargers to be fixed in the following pillars is at a distance of approximately 49 m, i.e. approximately 98 m will be required in this case. • The distance of the 2 electric chargers to be fixed in the pillars closest to the electrical chassis is at a distance of approximately 42 m, i.e. approximately 84 m will be required in this case. Thus, the approximate total length of the supply	

			cable is 422 m	
--	--	--	----------------	--

Requests for additional information regarding this procurement procedure shall be sent by e-mail to the following address **neg72025@emsa.europa.eu**.

Requests for additional information received less than six working days before the closing date for submission of tenders may not be processed.

The deadline for submission of the tenders is 29/04/2025.

The responsibility for monitoring the Agency's website for replies to queries and/or further information remains with potential tenderers.

For procedures in PPMT, the paragraphs above shall be ignored, and the text of the reply only shall be copy pasted in the F&T portal via PPMT.